

ALLEGATO B

CENSIMENTO E SCHEDA DI SINTESI IMPIANTI

PALAZZO DEI NORMANNI

Impianto idrico sanitario

Locale autoclave

- N. 3 Pompe inverter Grundfos MGE100LA 2/FT130/JA
- N. 2 vasche da 150 mc

Impianto idrico antincendio

Locale gruppo di pressurizzazione antincendio

- Motopompa Grundfos diesel control 12V
- Elettropompa Grundfos mod. Dol 1,1/30 Kw
- N. 1 vasca da 150 mc

Impianto elettrico

- cabina di trasformazione MT/BT *alimentata a 10.000 V*
- impianto di messa a terra a servizio dei locali dell'amministrazione (*potenza installata Kw 600*)
- Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
- n. 40 quadri sottoquadri di distribuzione

Impianto di climatizzazione

- Impianto di climatizzazione centralizzata terzo e quarto piano (uffici) modello macchine CLIVET WSAN – XIN30.2 (serve n. 39 FAN COIL CLIVET)
- Impianto di climatizzazione centralizzata primo piano – modello macchine AERMEC (serve n. 14 FAN COIL CLIVET)
- Impianto di climatizzazione centralizzata Cortile Fontana – modello macchine CLIVET WSAN-XEE 602 (serve n. 15 FAN COIL CLIVET)
- Impianto di climatizzazione centralizzata Sala d'Ercole – modello macchine AERMEC (serve n. 6 mini uta)
- Impianto di climatizzazione centralizzata a servizio del Segretariato Generale- modello macchine AERMEC (serve n. 5 fan coil canalizzati)
- impianto di climatizzazione centralizzata Sala Duca di Montalto – macchina TRANE (serve n. 1 Uta)
- impianto di climatizzazione centralizzata Sala d'aspetto e locali Bar/ristorante – macchina UNIFLAIR (serve n.10 fan coil)
- impianto di climatizzazione centralizzata CED e locali corridoio – n.2 macchine HITACHI VRF (serve n. 22 unità interne tipo Split Hitachi)

- impianto di climatizzazione centralizzata Ufficio Tecnico – macchina modello MITHUBISHI VRF (serve n.7 unità interne tipo cassetta)
- impianto di climatizzazione centralizzata Ragioneria – macchina modello DAIKIN VRF (serve n. 15 unità interne tipo Split)
- Impianto di climatizzazione centralizzata Ufficio Bilancio – macchina DAIKIN (serve n.1 fan coil canalizzato)

Impianto di geotermia a servizio della climatizzazione

- N. 1 macchina mod. RHOSS (impianto a supporto dell'intero sistema di climatizzazione ad espansione acqua/aria);

Parco ESTINTORI

ATTUALMENTE 272 estintori, in essa compresi 9 estintori di S. Elena e Costantino, 4 di magazzino Via levolella e 23 di scorta al gruppo UTA.

Polvere kg. 6 = 205

Polvere Kg. 9= 2

Polvere kg.12= 39

CARRELLATI Polvere kg.30= 7

CO2 kg. 5= 19

IDRANTI

Impianto Composto da n. 42 bocche idranti UNI 45 (28 manichetta ml.20 e 14 manichetta ml.25) e n. 9 attacchi UNI 70 (1 manichetta ml. 20 + 8 manichetta ml.25),
6 con mandata autopompa VV.FF.

IMPIANTI SPRINKLER

- impianto sprinkler posto a protezione dell'Archivio Biblioteca di primo piano costituito da n. 26 testine up right;
- impianto di spegnimento aerosol Archivio Personale di piano terzo costituito da n. 6 erogatori.

LAMPADE EMERGENZA

- 300, SA / SE

PORTE REI

TOTALE 52 (di cui 33 REI 30 – 6 REI 60 – 3 REI 90- 10 REI 120)

Non si tiene conto di quelle di nuova installazione a seguito dei lavori in atto del Rimessone

SERRANDE TAGLIAFUOCO

n. 4 SERRANDE (AL GRUPPO uta DI Sala Gialla, Verde, Commissione Bilancio + Segretariato Generale, Centro Stampa)

ELENCO AUTOMAZIONI A.R.S. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

| Codice | Marca | Descrizione | Ubicazione | Dimensioni |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| AUT0101 | FAAC | Barra automatica | Piazza parlamento ingresso | 6MT |
| AUT0102 | FAAC | Barra automatica | Piazza Parlamento uscita | 6MT |
| AUT0103 | | Porta a vetri | Piazza Parlamento portone ingresso a vetri | 4,20MT |
| AUT0104 | E.T. ELETTRONICA TOSCANA | Porta girevole con metal detector | Piazza Parlamento portineria centrale | 0,60MT |
| AUT0105 | BFT | Porta a vetri singola anta | Piazza Parlamento Ingresso dipendenti DX | 1,30MT |
| AUT0106 | DITEC | Porta scorrevole a vetri | Piazza Parlamento ingresso dipendenti DX | 1,40MT |
| AUT0107 | DITEC | Porta scorrevole a vetri | Piazza Parlamento ingresso dipendenti DX | 1,20MT |
| AUT0108 | FAAC | Cancello | Piazza Indipendenza lato Book Shop SX | 2,30MT |
| AUT0109 | FAAC | Cancello | Piazza Indipendenza lato Book Shop DX | 2,30MT |
| AUT0110 | KEY | Cancello | Piazza Indipendenza rampa turistica uscita | 3,50MT |
| AUT0111 | KEY | Cancello | Piazza Indipendenza rampa turistica ingresso | 3,50MT |
| AUT0112 | BFT | Cancello | Piazza Indipendenza portone fine rampa porta carraia | 4,60MT |
| AUT0113 | FAAC | Cancello | Piazza Indipendenza portone rampa S. Michele | 4,80MT |
| AUT0114 | BFT | Cancello | Piazza Indipendenza porta carraia | 3,10MT |
| AUT0115 | CASIT | Barra vicino porta carraia | Piazza Indipendenza barra porta carraia | 5,70MT |
| AUT0116 | CAME | Cancello | Piazza Indipendenza ingresso turistico ticket | 5,50MT |
| AUT0117 | FAAC | Barra | Piazza Indipendenza ingresso carraio | 6,40MT |
| AUT0118 | FAAC | Barra | Piazza Indipendenza uscita carraia | 4,40MT |
| AUT0119 | FAAC | Porta a vetri | Piazza Indipendenza centro stampa | 1,90MT |
| AUT0120 | DITEC | Porta automatica a vetri | Ingresso ufficio tecnico per la sicurezza sul lavoro P.3 | 2,30MT |
| TOR0101 | COMINFO | Tornello | Piazza Parlamento ingresso dipendenti Ingresso | Bidirezionale |
| TOR0102 | COMINFO | Tornello | Piazza Parlamento ingresso dipendenti Uscita | Bidirezionale |
| TOR0103 | COMINFO | Tornello | Piazza Indipendenza ingresso turistico 1 | Bidirezionale |
| TOR0104 | COMINFO | Tornello | Piazza Indipendenza ingresso turistico 2 | Bidirezionale |
| TOR0105 | COMINFO | Tornello | Piazza Indipendenza uscita turistico 1 | Bidirezionale |
| TOR0106 | COMINFO | Tornello | Piazza Indipendenza uscita turistico 2 | Bidirezionale |

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO

Impianto di rilevazione incendi SIEMENS e diffusione sonora EVAC , costituito da 10 centrali di rilevazione Siemens e componentistiche SIEMENS , in particolare:

- RADIO GETAWAY, RILEVATORI DI FUMO RADIO, PULSANTI MANUALI modelli FDCW221, DOW1171, SMF 121 E SMF6120;
- RIVELATORI LINEARI FDL 241-9
- RIVELATORI FDOOT271
- VLF – 500-SIE
- Radio Getaway FDCW241
- Sirene d'allarme FDS229
- Pulsanti manuali FDM221, 223,224, 233H e 224H

A S C E N S O R I

| <u>Nr.fabbrica</u> | <u>Matricola</u> | <u>Ubicazione</u> | <u>Messa in esercizio</u> |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 11628915 | pa/uep/21-2014 | asc. Personale | 2014 |
| 11629266 | pa/uep/22-2014 | asc.Direttori | 2014 |
| 11629267 | CS/13/2013 | asc. Ragioneria | 2014 |
| 11629268 | CS/14/2013 | asc.ex spedizioni | 2014 |
| 901202 | pa/628 | asc. Ex ingresso deputati | 1953 |
| 36850 | pa/9344 | Presidente (appartamenti) | 1978 |
| 0582 | 3646 | impianto Presidente | 1978 |

CHIESA S. ELENA E COSTANTINO

Impianto idrico sanitario

- N. 2 Pompe Grundfos
- N. 2 Recipienti in resina di 1.500 Lt.

Impianto elettrico

- Quadro elettrico generale
- impianto di messa a terra a servizio dei locali dell'amministrazione
- Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

Impianto di climatizzazione

- Impianto di climatizzazione centralizzata per l'intero edificio – N. 2 macchine AERMEC e n. 1 Climaveneta (serve n. 24 fan coil)

Impianto di geotermia a servizio della climatizzazione

- N. 1 macchina mod. RHOSS (impianto a supporto dell'intero sistema di climatizzazione ad espansione acqua/aria);