

ALBERTO (B)

dipvvf.COM-PA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010539.18-04-2016



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PALERMO**
Via Scafati, 16 - 90134 Palermo - Tel 091-6059111
email: comando.palermo@vigilfuoco.it
com.palermo@cert.vigilfuoco.it

ASSEMBLEA REGIONALE
SICILIANA
19 APR 2016
SEGRETERIA GENERALE

URPS

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla *Assemblea Regione Siciliana*
protocollo.ars@pcert.postecert.it

NULLA OSTA DI FATTIBILITA' - (art.8, D.P.R. 151/11)	
Ditta	Assemblea Regionale Siciliana
N° pratica	41030
Attività	Edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04.
72.1/C	Progetto per la realizzazione di archivi compattabili appositamente progettati per resistere al fuoco.
Indirizzo	Piazza del Parlamento, 1
Località	Palermo
Progettista	Arch. D'Aleo Giovanni

Con riferimento alla richiesta di nulla osta di fattibilità del progetto sopra indicato, esaminati gli elaborati tecnici ad essa allegati, questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) il presente nulla osta di fattibilità riguarda esclusivamente la realizzazione di archivi compattabili appositamente progettati per resistere al fuoco; per il progetto completo della biblioteca dovrà essere richiesta la valutazione prevista dall'art. 3 del DPR 151/11.
- 2) il progetto della biblioteca dovrà rispettare le norme di sicurezza antincendio prescritte dal DPR 418/95.
- 3) gli archivi compattabili appositamente progettati per resistere al fuoco dovranno essere muniti di rapporto di prova rilasciato da laboratorio autorizzato.
- 4) in fase di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) dovrà essere allegato il modello CERT.REI con il quale il professionista antincendio si assume la completa responsabilità in merito alla corrispondenza degli archivi con quelli testati e alla classe di resistenza al fuoco.
- 5) la chiusura degli scaffali in caso di incendio, se asservita ad un sistema automatico collegato a un impianto di rivelazione incendi, deve essere alimentata con circuito di sicurezza.

Si comunica, infine, che è possibile acquisire la modulistica inerente l'applicazione dei procedimenti di cui al citato D.P.R.151/11, visitando il sito www.vigilfuoco.it

Le copie degli elaborati grafici e della relazione tecnica, che costituiscono parte integrante del presente parere, timbrati e vistati, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando.

Il Funzionario tecnico istruttore
Ing. Pietro Gelati

Il Comandante Provinciale VV.F.
Ing. Giampietro Boscaino

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PROTOCOLLO

0003418 905110
Prot. n. _____ Class. _____
Data 19 APR 2016 L'addetto CM4